ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl http://wssekatowice.pis.gov.pl/

Katowice, dnia 23-08-2019 r.

NS-BW.9027.21.24.2019

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Otrzymano dnia 28. 08. 2019
Zarejestrowano 3598/2018/2019
Podpis

Miasto Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 20
dot.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 25
Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska
41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 9

D e c y z j a
zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
- art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

i po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, na podstawie zatwierdzonego przez ŚPWIS harmonogramu kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez ŚPWIS,

oraz po uwzględnieniu

- podejmowanych przez zarządcę działań naprawczych,
- kontroli sanitarnych wykonanych przez upoważnionych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu,

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

S T W I E R D Z A

że, eksploatacja w okresie od 02.06.2018 r. do 01.06.2019 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni zlokalizowanej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu przy ul. Legionów 9, jednakże stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji pływalni.

U Z A S A D N I E N I E

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji pływalni zlokalizowanej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu przy ul. Legionów 9, za okres od 02.06.2018 r. do 01.06.2019 r. stwierdzono, iż:

- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016);
- zarządzający wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
- zarządzający przekazywał Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- w przypadku niezgodności parametrów z normatywem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) zarządzający podejmował działania naprawcze, a informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu,
- w analizowanym okresie w wodzie w niecce basenowej oraz w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w badaniach wykonywanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramu odnotowywano przekroczenie parametru chloroform, zarządzający podejmował działania naprawcze zmierzające do obniżenia tego parametru do bezpiecznego poziomu 0,03 mg/l, jednakże nie udało się utrzymać chloroformu na bezpiecznym poziomie przez cały okres poddawany ocenie; poniżej w tabeli przedstawiono wyniki badań wody na pływalni w zakresie parametru chloroform:

Miejsce poboru próbki	**Data pobrania próbki wody do badań laboratoryjnych**	**Rodzaj kontroli**	**Wartość chloroformu mg/l**	**Uwagi**
woda z niecki basenowej	30.08.2018 r.	kontrola wewnętrzna zarządzającego pływalnią – wykonana zgodnie z harmonogramem	0,053 (±0,016)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, podjęto działania naprawcze, badania sprawdzające skuteczność podjętych działań wykonano w próbce wody pobranej w dniu 12.09.2018 r.

	12.09.2018 r.	Badania dodatkowe sprawdzające skuteczność podętych działań	0,068 (±0,021)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, podjęto działania naprawcze
	13.09.2018 r.	kontrola wewnętrzna zarządzającego pływalnią – wykonana zgodnie z harmonogramem	0,075 (±0,023)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, podjęto działania naprawcze
	25.09.2018 r.	badania ŚPWIS w ramach kontroli urzędowej	0,0504 (±0,0063)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, 04.10.2018 r. poinformowano o tym fakcie zarządcę, podjęto działania naprawcze
	11.10. 2018 r.	kontrola wewnętrzna zarządzającego pływalnią – wykonana zgodnie z harmonogramem	0,049 (±0,015)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, podjęto działania naprawcze po informacji otrzymanej w dniu 15.10.2018 r., kolejne badanie chloroformu wykonano dopiero w próbce wody pobranej w dniu 22.11.2018 r.-przy uwzględnieniu niepewności pomiaru wynik w normie
	22.11. 2018 r.	badania dodatkowe, poza harmonogramem	0,044 (±0,014)	przy uwzględnieniu niepewności pomiaru wynik w normie
	07.01. 2019 r.	kontrola wewnętrzna zarządzającego pływalnią – wykonana zgodnie z harmonogramem	0,057 (±0,018)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, po informacji otrzymanej w dniu 09.01.2019 r. podjęto działania naprawcze, brak badań potwierdzających skuteczność podętych działań
	01.04.2019 r.	badania ŚPWIS w ramach kontroli urzędowej	0,0705 (±0,0063)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, podjęto działania naprawcze, brak badań potwierdzających skuteczność podętych działań
	02.04.2019 r.	kontrola wewnętrzna zarządzającego pływalnią – wykonana zgodnie z harmonogramem	0,056 (±0,017)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, podjęto działania naprawcze, brak badań sprawdzających skuteczność podętych działań
woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji	30.08.2018 r.	kontrola wewnętrzna zarządzającego pływalnią – wykonana zgodnie z harmonogramem	0,056 (±0,017)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, podjęto działania naprawcze, badania sprawdzające skuteczność podjętych działań wykonano w próbce wody pobranej w dniu 12.09.2018 r.
	12.09.2018 r.	badania sprawdzające skuteczność podętych działań	0,069 (±0,021)	przekroczenie dopuszczalnej wartości chloroformu, podjęto działania naprawcze

Na podstawie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 25.09.2018 r. oraz rekontroli wykonania wydanych doraźnych zaleceń, przeprowadzonej w dniu 24.10.2018 r. stwierdzono, iż zarządzający pływalnią:

- prowadzi w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrów: pH, temperatury, potencjału redoks, chloru wolnego w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametru chloru związanego w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni;
- na tablicy ogłoszeń pływalni oraz na stronie internetowej umieścił ostatnią ocenę jakości wody na pływalni dokonaną przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, iż w komunikacie umieszczonym na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej, zarządzający informował o nie spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

W dniu 01.04.2019 r. upoważnieni przeze mnie pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na pływalni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu przy ul. Legionów 9, pobrali próbki wody z niecki basenowej, wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, wody z natrysku w szatni męskiej oraz wody doprowadzanej do pływalni. Badania próbki wody w niecce basenowej oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji wykazały niezgodność z normatywem zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametru chloroform odpowiednio 0,0705 mg/l i 0,0876 mg/l przy wartości dopuszczalnej 0,03 mg/l. Badania pozostałych parametrów nie wykazały przekroczeń. O naruszeniu zgodności z normatywem pismem z dnia 18.04.2019 r. poinformowano organ prowadzący szkołę oraz zarządzającego pływalnią. Zarządzający pływalnią podjął działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości o czym poinformował pismem z dnia 19.04.2019 r.

Reasumując, analiza całości posiadanej dokumentacji eksploatacji pływalni zlokalizowanej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu przy ul. Legionów 9 pozwala

wnioskować, iż jej eksploatacja, a w szczególności działania naprawcze podejmowane przez zarządzającego, zapewniały bezpieczeństwo zdrowotne osobom z niej korzystającym. Jednakże podczas eksploatacji stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obniżenia poziomu chloroformu do wartości bezpiecznej tj. 0,03 mg/l, określonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. oraz kontrolowania skuteczności podejmowania działań naprawczych. W przypadku obiektów mających problem z utrzymaniem stężenia chloroformu na poziomie bezpiecznym tj. 0,03 mg/l, wskazane byłoby rozważenie częstszego monitorowania przedmiotowego parametru, a w szczególności niezwłoczna kontrola podejmowanych działań naprawczych umożliwiająca ocenę ich skuteczności.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego składane za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając organowi, który wydał decyzję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, decyzja z mocy prawa staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
lek. med. Urszula Mendera-Bożek

Do wiadomości:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 25
2. NS-HD w miejscu
3. NS-BW a/a