

KOMUNIKAT

Ocena jakości stanu wody na pływalni
w Technikum nr 4 Transportowym, ul. Kilińskiego 31
data ..05.04.2024✓

Spełnienie wymagań lub przekroczenia		Podjęte działania naprawcze w przypadku stwierdzenia przekroczeń
Woda w niecce basenowej	Woda z systemu cyrkulacji	
Chlor wolny059	Chlor wolny056	
Chlor związany028	Chlor związany017	
Redox760	Redox753	
pH7,14	pH7,09	
Temp. Wody28°C	Temp. Wody28°C	

Na dzień ..05.04.2024..... wodaX..... spełnia wymagania.

WodaX..... jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U.2015 poz. 2016) w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.