

KOMUNIKAT

Ocena jakości stanu wody na pływalni  
w Technikum nr 4 Transportowym, ul. Kilińskiego 31  
data 08.04.2024

Spełnienie wymagań lub przekroczenia		Podjęte działania naprawcze w przypadku stwierdzenia przekroczeń
Woda w niecce basenowej	Woda z systemu cyrkulacji	
Chlor wolny ..... 0,31	Chlor wolny ..... 0,30	Przekroczony parametr Cl-2w oraz zbyt niski Redox Determinacja naprawa Dolewanie wody do niecki basenu
Chlor związany ..... 0,45	Chlor związany ..... 0,33	
Redox ..... 742	Redox ..... 707	
pH ..... 7,34	pH ..... 7,30	
Temp. Wody ..... 29,5°C	Temp. Wody ..... 29,3°C	

Na dzień 08.04.2024 woda ..... spełnia wymagania.

Woda ..... jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U.2015 poz. 2016) w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.