

### KOMUNIKAT

Ocena jakości stanu wody na pływalni  
w Technikum nr 4 Transportowym, ul. Kilińskiego 31  
data 18.04.2024

Spełnienie wymagań lub przekroczenia		Podjęte działania naprawcze w przypadku stwierdzenia przekroczeń
Woda w niecce basenowej	Woda z systemu cyrkulacji	
Chlor wolny ..... <u>0,52</u>	Chlor wolny ..... <u>0,48</u>	/
Chlor związany ..... <u>0,28</u>	Chlor związany ..... <u>0,17</u>	
Redox ..... <u>761</u>	Redox ..... <u>757</u>	
pH ..... <u>7,11</u>	pH ..... <u>7,06</u>	
Temp. Wody ..... <u>28°C</u>	Temp. Wody ..... <u>28°C</u>	

Na dzień 18.04.2024 woda ..... spełnia wymagania.

Woda ..... jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U.2015 poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.